

## GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE

**FELLER GmbH**  
Wärndorferstrasse 3  
2525 GÜNSELSDORF  
Austria

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*

**PVC-Schlauchleitung, geschirmt**  
***PVC-sheathed flexible cable, screened***

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*

◁ VDE-REG 20907 ▷

Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

**DIN EN 50525-2-11 (VDE 0285-525-2-11):2012-01; EN 50525-2-11:2011**  
**(in Anlehnung an/with reference to)**  
**und nach Produktspezifikation/and according to product specification**

Befristet zum / *valid until:* 2025-12-31

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Zertifizierungsstelle / *Certification*



B. Megerle

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
*VDE certificates are valid only when published on:*

Aktenzeichen: 496500-5920-0040 / 294359

*File ref.:*

Ausweis-Nr. 115904

Blatt 1

*Certificate No.*

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 1998-11-11

(letzte Änderung / updated 2022-04-25)

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
FELLER GmbH, Wärndorferstrasse 3, 2525 GÜNSELSDORF, ÖSTERREICH

Aktenzeichen / *File ref.*

496500-5920-0040 / 294359 / TL6 / GTT

letzte Änderung / *updated*

2022-04-25

Datum / *Date*

1998-11-11

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 115904.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 115904.*

## PVC-Schlauchleitung, geschirmt *PVC-sheathed flexible cable, screened*

Typ(en) / *Type(s)*

### FSCHH05VV-F

Nennspannung  
*Rated voltage*

Uo/U 300/500 V

Aufbau

wie H05VV-F  
Querschnittsbereich 0,75...1,5 mm<sup>2</sup>, 3adrig  
feindrähtiger verzinnter Leiter als Beidraht  
nach DIN EN 60228 (VDE 0295):2005-09 Klasse 5  
kunststoffkaschierte Metallfolie als statische  
Abschirmung

*Construction*

*as H05VV-F  
cross sectional area 0.75...1.5 mm<sup>2</sup>, 3 cores  
flexible tinned conductor as drain wire  
according to DIN EN 60228 (VDE 0295):2005-09 class 5  
plastic coated metal foil as static screen*

Verwendungsbereich

geschirmte Anschluß- und Verbindungsleitung.  
Die Abschirmung ist mit dem Schutzleiter zu  
verbinden.

*Area of use*

*screened supply and connection cable  
The screen has to be connected to the earthing  
conductor*

Firmenzeichen  
*Trademark*

FELLER oder/or 

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU**.*

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /  
Certificate No. Supplement  
115904

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
FELLER GmbH, Wärndorferstrasse 3, 2525 GÜNSELSDORF, ÖSTERREICH

Aktenzeichen / *File ref.*

496500-5920-0040 / 294359 / TL6 / GTT

letzte Änderung / *updated*

2022-04-25

Datum / *Date*

1998-11-11

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 115904.

*This supplement is part of the Certificate No. 115904.*

**PVC-Schlauchleitung, geschirmt**  
***PVC-sheathed flexible cable, screened***

**Fertigungsstätte(n)**  
***Place(s) of manufacture***

Referenz/*Reference*  
**30002099**

FELLER GmbH  
Wärndorferstrasse 3  
2525 GÜNSELSDORF  
ÖSTERREICH

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. / Infoblatt /  
Certificate No. Info sheet  
115904

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder  
FELLER GmbH, Wärndorferstrasse 3, 2525 GÜNSELSDORF, ÖSTERREICH

Aktenzeichen / File ref.

496500-5920-0040 / 294359 / TL6 / GTT

letzte Änderung / updated

2022-04-25

Datum / Date

1998-11-11

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 115904.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 115904.*

## **Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:**

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH ([www.vde.com\AGB-Institut](http://www.vde.com\AGB-Institut)). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

### **Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:**

*Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute ([www.vde.com\terms-institute](http://www.vde.com\terms-institute)). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.*

*The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).*

*The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.*

*Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.*

*The approval is solely signed on the first page.*